

conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen: beperkt onderzoek

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: Geen verplichting

Datum keuring: 09/07/2019

Inspecteur: Dieter Goderis

Mentor:

ID-label: Stookolieattest ondergronds

Client reference:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3

Serie Nr.: 03360469/808

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Heilig Hartlaan
Huisnummer 93
Postcode 9300
Gemeente AALST

Eigenaar:

Naam Geert Van der Vurst
Straatnaam -
Huisnummer -
Postcode -
Gemeente -

Opdrachtgever:

Naam -
Telefoonnummer -
Adres -
Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand) Bestaand reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee

Aanwezig

Ja Nee OK Controle NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

Staat aanvoerleiding

Staat terugvoerleiding

Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig

Ja Nee OK Controle NOK

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

ACCESSOIRES

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies 0 mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

