

## conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen: beperkt onderzoek

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:** 2/8/2023

**Datum keuring:** 02/08/2018

**Inspecteur:** Dieter Goderis

**Mentor:** -

**ID-label:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-3

Serie Nr.: 02973037/508

### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Schoolstraat  
Huisnummer 55  
Postcode 3380  
Gemeente Bunsbeek

### Eigenaar:

Naam Coppers-Mellaerts  
Straatnaam -  
Huisnummer -  
Postcode -  
Gemeente -

### Opdrachtgever:

Naam -  
Telefoonnummer -  
Adres -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds  
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
Inhoud reservoir <5000 L  
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

### TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit  
Dichtheid toezichtspuit  
Vervuiling rond tank  
Staat deksel

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
Staat leidingen (ontluchting, vulling)  
Uitmondning leidingen  
Staat aanvoerleiding  
Staat terugvoerleiding  
Stookoliefilter  
Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

### RESERVOIR

Algemene staat tank  
VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

### ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TESTEN</b>	OK	NOK	Opmerkingen	
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies 0 mbar/h	
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potential -850mV	

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk  
 Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

