



N° 234-INSP.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 320 / 4855
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° of order / N° de commande : 2014/01

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Molenstraat 26 2620 Aartselaar

Eigenaar
Propriétaire : RAPPE' V. Adres : 100m
Adresse :

Installateur : BONTRON BUDA BTW / TVA : 0869 753 171

Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 25/11/14 Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 200 4500 Max. beveiliging : 60A
Tension :

Aardelektrode : 6 Ohm Isolatie : 3,55 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux : 11	Test ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	A-K / L-O	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	L-O	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :
Geen

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet in dienst blijven. L'installation est non conforme au RGIE et peut ne pas rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééndrandschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde infractions te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsschema.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 25/11/14
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.P.E.L. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK 274 AK <input type="radio"/> 18m <input type="radio"/>	276bis HK 274 HK <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	KEURTEK
271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/>	2014/01
276 AK <input type="radio"/>	276 HK <input type="radio"/> /

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou au bétail, d'écarter ou d'arrêter l'énergie, à la présence d'électricité d) l'obligation de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du nouveau visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Repp. EIS/EIT. 1.04