

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
☒ AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tél.: (081) 21 51 00
☐ AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Rési. **10**



Personnes responsables de l'exécution du travail:		RAPPORT n°: C15/1204/237080	
Nom, Prénom: Ravaux J.		Membre n°: _____ Quittance n°: 137080	
N° de TVA: _____		Installation: Nom: Ravaux J.	
ou n° de la carte d'identité: 328 0022658 56		Adresse: ru des rancy 16	
Distributeur: Electrolux Charleroi		Mont. de Tillenl.	
Compteur: n°: 45264461 index: 85/63		Date de visite: 17/04/2000	
Type de comptage: ☐ jour ☒ bihoraire ☐ nuit		Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____	
		Nom, Prénom: Ravaux J.	
		Adresse: ru de Goyee 410 M.C. Tillenl.	
		Demandeur: Ravaux J.	

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276	RGIE	Nature de l'installation: ☐ Nouvelle ☒ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☒ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité		

Installation conçue pour la tension de **3x230** V, AC, Protection branchement: **30** A Type: **III** **10KA**

Description du branchement: **A-A** Type câble: **VFB** Section: **4** x **1.5** mm²

Alimentation tableau principal: **VFB 4 x 1.5** mm² Nbre de tableaux: **1** Nombre de circuits terminaux: **14**

Type de prise de terre: **piquet** Résistance de dispersion: **22** Ohms Isolement général: **+ 50** M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Nouveaux circuits F.M.M. - reste existant.
Néant
Equipes principales incluses

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **2025** ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE **EST** N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION **ETAIT** PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le _____

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: **250+35I**
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

DAUVERG 1204 AV