

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Rue Crocq, 11
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Maison unifamiliale Maison unifamiliale


Surface brute 153 m²




Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique



Indicateurs spécifiques



Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m ²	194	[kWhEP/(m ² .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	29.734	[kWhEP/an]

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.







Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Améliorer/renforcer l'isolation de la façade		-7%
2.		Améliorer/renforcer l'isolation de la façade + Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant		-14%
3.		Améliorer/renforcer l'isolation de la façade + Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant + Isoler le plancher		-19%

Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. www.homegrade.brussels

Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mise en oeuvre.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

1. Améliorer/renforcer l'isolation de la façade



Les façades ci-dessous ne sont pas assez isolées ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. L'isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

Code	Dénomination	Superficie	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
		77,56 m²	14
MU-IPC01	Façade avant	22,48 m²	3
MU-IPC02	Façade arrière	36,95 m²	9
MU-IPC03	Façade gauche	2,75 m²	1
MU-IPC04	Façade droite	15,38 m²	1



2. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant

La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.



Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Code	Dénomination	Superficie	Economie d'énergie [kWhEP/(m ² .an)]
DV-BO01	Châssis bois à double ou triple vitrage	26,20 m ²	13

3. Isoler le plancher

Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.



Différentes solutions existent pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre ou un vide sanitaire mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini. La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure porteuse en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Code	Dénomination	Superficie	Economie d'énergie [kWhEP/(m ² .an)]
		65,07 m²	11
PL-IAI01	Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	44,74 m ²	7
PL-IAI02	Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	20,33 m ²	3

4. Compléter le système de ventilation

Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.



Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- la **réception** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- le **contrôle périodique** qui vérifie que le système de chauffage existant fonctionne efficacement;
- le **diagnostic** qui identifie les améliorations à apporter à un système de chauffage de plus de 15 ans.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, les documents repris ci-dessous semblent être manquants alors que leur présence est exigée par la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception du système de chauffage 1

D'autres informations sont disponibles dans la brochure "Un chauffage performant" sur www.environnement.brussels/chaudière.

Informations diverses

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficies des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2019 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2019. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit, lors d'une mise en vente ou une mise en location, annoncer dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) la classe énergétique et le niveau d'émissions de CO2 mentionnés sur le certificat PEB.

Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur www.environnement.brussels/certificatPEB.

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail (plaintes-certibru@environnement.brussels) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: www.environnement.brussels

Certificat établi par :

Nom : MAHIEU Catherine

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société :

Version du logiciel de calcul : 1.0.3

Numéro d'agrément : 001059376

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes compositions des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

c

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 30/03/2019

Description Le garage et les vaves sont exclu du VP à l'étape 7

Données générales

Type de maison : Mitoyenne

Année de construction : 1989

4

Volume protégé : 470 m³

Orientation du bâtiment : Nord-Est

Surface brute : 153 m²

Masse thermique : Mi-lourd ou peu-lourd

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Attestation de contrôle périodique	1	23/04/2018	ALFA TECNIC
Propriété	2	31/03/2019	CadGis - n° parcelle cadastrale
Plans ou documents d'exécution	3	07/03/1988	SOGERIM - isolation toiture
Propriété	4	25/06/2009	Acte - date construction

COMPOSITION DES PAROIS

I. Composantes opaques avec isolant connu

Toitures/plafonds sous grenier R (W.K/m²)

1. Toitures inclinées

TIIC01 Toit/plafond1 2,90 c

Type de construction : Standard

Isolant 1 : 12 cm de Laine minérale

2,67 c

Lame d'air : présente

Rapport d'encodage

2. Plafonds sous grenier

PFIC01	Plafond toiture		2,82	c
Type de construction : Standard		Isolant 1 : 12 cm de Laine minérale	2,67	c
Lame d'air : inconnue				

II. Composantes opaques sans isolant identifié

Murs R (W.K/m²)

MUSI01	Mur1		1,26	c
Type de construction : Mur standard		Isolation présente		
Lame d'air : présente				

Planchers R (W.K/m²)

PLSI01	Plancher1		0,84	c
Type de construction : En béton cellulaire		Pas d'isolation constatée		

III. Composantes châssis

Portes U_D (W/m².K)

PO01	Porte		4,00	c
Non métallique non isolée				

Fenêtres U_w (W/m².K)

1. Fenêtres entièrement vitrées

FE01	Bois DV		U _g (W/m².K)	g	2,94	c
	Profilés en bois	Double vitrage classique	2,90	c	0,76	c
FE02	Velux DV		U _g (W/m².K)	g	2,94	c
	Profilés en bois	Double vitrage classique	2,90	c	0,76	c

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	6,07 m²		0,00 m²		6,07 m²
Versant arrière	40,64 m²		7,45 m²		33,19 m²
Plafonds sous grenier	28,88 m²		0,00 m²		28,88 m²

1. Toitures inclinées

Versant avant	Composante	Surface totale	Pente	Orientation	U (W/m².K)		
TAV01	Toit1	TIIC01	6,07 m²	45 °	Nord-Est	0,33	c

Rapport d'encodage

Versant arrière		Composante	Surface totale	Pente	Orientation	U (W/m².K)
TAR01	Toit1	TIIC01	40,64 m²	45 °	Sud-Ouest	0,33 c

Ouvertures

2	Fenêtre	FE02	1,20 m²	sans protection solaire		2,94 c
2	Fenêtre	FE01	6,25 m²	sans protection solaire		2,94 c

2. Plafonds sous grenier

Plafonds sous grenier		Composante	Surface totale	U (W/m².K)
PLF01	Toit1	PFIC01	28,88 m²	0,33 c

II. FACADES



	Surface totale paroi	- Surface ouvertures	= Surface nette
Façade avant	32,93 m²	10,45 m²	22,48 m²
Façade arrière	47,78 m²	10,83 m²	36,95 m²
Façade gauche	2,75 m²	0,00 m²	2,75 m²
Façade droite	15,38 m²	0,00 m²	15,38 m²

Façade avant		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	FAV01	Mur1	MUSI01	23,75 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Est	0,70 c

Ouvertures

	Porte	PO01	2,53 m²				4,00 c	
2	Fenêtre	FE01	1,51 m²	avec volets commandés par l'intérieur			2,75 c	
2	Fenêtre	FE01	5,45 m²	sans protection solaire			2,94 c	
2	Fenêtre	FE01	0,96 m²	sans protection solaire			2,94 c	
1	FAV02	Mur2 - garage	MUSI01	9,18 m²	Espace non chauffé	Privatif	Nord-Est	0,66 c

Façade arrière		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	FAR01	Mur1	MUSI01	47,78 m²	Extérieur	Privatif	Sud-Ouest	0,70 c

Ouvertures

2	Fenêtre	FE01	1,42 m²	avec protection solaire fixe			2,94 c
2	Fenêtre	FE01	5,89 m²	avec protection solaire fixe			2,94 c
2	Fenêtre	FE01	3,52 m²	sans protection solaire			2,94 c

Façade gauche		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	FGA01	Mur1	MUSI01	2,75 m²	Extérieur	Privatif	Sud-Est	0,70 c

Façade droite		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	FDR01	Mur1	MUSI01	2,75 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	0,70 c
1	FDR02	Mur2 garage	MUSI01	12,63 m²	Espace non chauffé	Privatif	Nord-Ouest	0,66 c

Rapport d'encodage

III. PLANCHERS

	Surface totale paroi
Plancher - rez rue	42,34 m ²
Plancher - Etage1er	22,73 m ²

Plancher - rez rue		Composante	Surface totale	Contact avec	U (W/m ² .K)	
3	PLA01	Plancher1	PLSI01	24,61 m ²	Terre	0,99 c
3	PLA02	Plancher2	PLSI01	17,73 m ²	Cave	0,85 c
Plancher - Etage1er		Composante	Surface totale	Contact avec	U (W/m ² .K)	
3	PLA03	Plancher1	PLSI01	2,60 m ²	Extérieur	0,95 c
3	PLA04	Plancher1 garage	PLSI01	20,13 m ²	Espace non chauffé	0,85 c

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage 1	Chauffage central individuel	100 %

Système de chauffage 1

Secteur énergétique SE1

Producteur

1. Chaudière

PROD1 Producteur1

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	1
Technologie	à condensation	Rendement à 30% de charge	inconnu	
Année de fabrication	2015	T° à 30% de charge	inconnue	
Puissance nominale	26,10 kW			1

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé.

Attestation de réception **absente**

La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.

Nombre d'appareils avec veilleuse 1

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

Toutes les conduites de distribution en dehors du volume protégé sont isolées.

Aucune pompe de régulation n'est présente.

Rapport d'encodage

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
Installation ECS1	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

Installation ECS1

ECS1

Production ECS par un producteur à réservoir séparé relié au système de chauffage 1.

Un ballon de stockage isolé est présent.

Volume du ballon

100-200 litres

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'a été identifiée.

III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour	living	Non	
Chambre	chambres	Non	
Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain	SDB 1	Oui	Mécanique
Cuisine	cuisine	Non	
Salle de bain	SDB 2	Oui	Mécanique

4 Le système de ventilation est incomplet.

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Crocqstraat, 11
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Eengezinswoning Huis


Vloeroppervlakte 153 m²




Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse



Specifieke indicatoren



Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m ²	194	[kWhPE/(m ² .jaar)]
Totaal primair energieverbruik per jaar	29.734	[kWhPE/jaar]

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.







Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energiekلاسse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		De isolatie van de gevel verbeteren/versterken		-7%
2.		De isolatie van de gevel verbeteren/versterken + Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing		-14%
3.		De isolatie van de gevel verbeteren/versterken + Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing + Een vloer isoleren		-19%

Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. www.homegrade.brussels

Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, verluchting) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staat twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.


Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

1. De isolatie van de gevel verbeteren/versterken



Onderstaande gevels zijn onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudewandeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de sponning (als er een is) of langs de binnenkant.

Code	Omschrijving	Oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
		77,56 m²	14
MU-IAG01	Voorgevel	22,48 m²	3
MU-IAG02	Achtergevel	36,95 m²	9
MU-IAG03	Linkergevel	2,75 m²	1
MU-IAG04	Rechtergevel	15,38 m²	1



2. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Code	Omschrijving	Oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m ² .Jaar)]
DB-HO01	Houten raam met dubbele of driedubbele beglazing	26,20 m ²	13

3. Een vloer isoleren



Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen via een met de grond of een kruipkelder in contact staande vloer te vermijden. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van de vloerplas.

De beste oplossing om warmteverliezen via een met een kelder of de buitenlucht in contact staande vloer te vermijden, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Code	Omschrijving	Oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m ² .Jaar)]
		65,07 m²	11
VL-IGO01	Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	44,74 m ²	7
VL-IGO02	Vloer in contact buiten of een kelder	20,33 m ²	3

4. Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnenluchtkwaliteit en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- de **oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- de **periodieke controle** die controleert of het bestaande verwarmingssysteem efficiënt werkt;
- de **diagnose**, die de verbeteringen identificeert die aan een verwarmingssysteem van meer dan 15 jaar oud aangebracht moeten worden.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de onderstaande documenten lijken te ontbreken, terwijl de aanwezigheid ervan wordt vereist door de EPB-verwarmingsreglementering:

1. het opleveringsattest van het verwarmingssysteem 1

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Diverse informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificeerder voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificeerder gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificeerder te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, verluchtingssysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklasse.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Niveau EPB-eis 2019 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2019 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woningen vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken, moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse en de CO₂-uitstoot die op het EPB-certificaat vermeld staan.

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat.

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail (klachten-certibru@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: www.leefmilieu.brussels

Certificaat opgesteld door : *Naam : MAHIEU Catherine*

Rekenmethodeversie : *V 01/2017*

Firma :

Softwareversie : *1.0.3*

Erkenningsnummer : *001059376*

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd berekend op basis van de gegevens die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek werd uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende samenstellingen van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het voorwerp van een aanbeveling zijn.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid c

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 30/03/2019

Omschrijving Le garage et les vaves sont exclu du VP à l'étape 7

Algemene gegevens

Huistype : Gesloten bebouwing	Bouwjaar : 1989 4
Beschermd volume : 470 m ³	Oriëntatie voorgevel : Noord-Oost
Bruto vloeroppervlakte : 153 m ²	Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Attest van periodieke controle	1	23/04/2018	ALFA TECNIC
Eigendom	2	31/03/2019	CadGis - n° parcelle cadastrale
Uitvoeringsplannen of -documenten	3	07/03/1988	SOGERIM - isolation toiture
Eigendom	4	25/06/2009	Acte - date construction

SAMENSTELLING VAN DE WANDEN

I. Ondoorschijnende samenstellingen met geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren R (W.K/m²)

1. Hellende daken

DVIG01 Toit/plafond1 2,90 c

Hoofdtype : Standaard	Isolatie 1 : 12 cm Minerale wol	2,67 c
Luchtspouw : aanwezig		

Coderingsverslag

2. Zoldervloeren

ZVIG01	Plafond toiture		2,82	c
	Hoofdtype : Standaard	Isolatie 1 : 12 cm Minerale wol	2,67	c
	Luchtspouw : onbekend			

II. Ondoorschijnende samenstellingen zonder geïdentificeerd isolatie

Muren R (W.K/m²)

MUZI01	Mur1		1,26	c
	Hoofdtype : Muur standard	Aanwezige isolatie		
	Luchtspouw : aanwezig			

Vloeren R (W.K/m²)

VLZI01	Plancher1		0,84	c
	Hoofdtype : Met cellenbeton	Geen isolatie vastgesteld		

III. Samenstellingen openingen

Deuren U_D (W/m².K)

DE01	Porte		4,00	c
	Ongeïsoleerd niet metaal			

Ramen U_w (W/m².K)

1. Ramen volledig voorzien van beglazing

RA01	Bois DV		U _g (W/m².K)	g	2,94	c
	Houten profielen	Gewone dubbele beglazing	2,90	c	0,76	c
RA02	Velux DV		U _g (W/m².K)	g	2,94	c
	Houten profielen	Gewone dubbele beglazing	2,90	c	0,76	c

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor	6,07 m²		0,00 m²		6,07 m²
Dakvlak achter	40,64 m²		7,45 m²		33,19 m²
Zoldervloeren	28,88 m²		0,00 m²		28,88 m²

1. Hellende daken

Dakvlak voor	Samenstelling	Oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)	
DVV01	Toit1	DVIG01	6,07 m²	45 °	Noord-Oost	0,33 c

Coderingsverslag

Dakvlak achter	Samenstelling	Oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
DVA01 Toit1	DVIG01	40,64 m²	45 °	Zuid-West	0,33 c
Openingen					
2 Raam	RA02	1,20 m²	zonder zonwering		2,94 c
2 Raam	RA01	6,25 m²	zonder zonwering		2,94 c

2. Zoldervloeren

Zoldervloeren	Samenstelling	Oppervlakte	U (W/m².K)
ZVL01 Toit1	ZVIG01	28,88 m²	0,33 c

II. GEVELS



	Totale oppervlakte	- Oppervlakte openingen	= Netto oppervlakte
Voorgevel	32,93 m²	10,45 m²	22,48 m²
Achterevel	47,78 m²	10,83 m²	36,95 m²
Linkergevel	2,75 m²	0,00 m²	2,75 m²
Rechterevel	15,38 m²	0,00 m²	15,38 m²

Voorgevel	Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1 MUV01 Mur1	MUZI01	23,75 m²	Buiten	Privatief	Noord-Oost	0,70 c
Openingen						
2 Deur	DE01	2,53 m²				4,00 c
2 Raam	RA01	1,51 m²	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2,75 c
2 Raam	RA01	5,45 m²	zonder zonwering			2,94 c
2 Raam	RA01	0,96 m²	zonder zonwering			2,94 c
1 MUV02 Mur2 - garage	MUZI01	9,18 m²	AOR	Privatief	Noord-Oost	0,66 c
Achterevel	Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1 MUA01 Mur1	MUZI01	47,78 m²	Buiten	Privatief	Zuid-West	0,70 c
Openingen						
2 Raam	RA01	1,42 m²	met vaste buitenzonwering			2,94 c
2 Raam	RA01	5,89 m²	met vaste buitenzonwering			2,94 c
2 Raam	RA01	3,52 m²	zonder zonwering			2,94 c
Linkergevel	Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1 MUL01 Mur1	MUZI01	2,75 m²	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	0,70 c
Rechterevel	Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1 MUR01 Mur1	MUZI01	2,75 m²	Buiten	Privatief	Noord-West	0,70 c
1 MUR02 Mur2 garage	MUZI01	12,63 m²	AOR	Privatief	Noord-West	0,66 c

Coderingsverslag

III. VLOEREN

	Totale oppervlakte
Vloer - rez rue	42,34 m ²
Vloer - Etage1er	22,73 m ²

Vloer - rez rue			Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	U (W/m ² .K)
3	VLR01	Plancher1	VLZI01	24,61 m ²	Grond	0,99 c
3	VLR02	Plancher2	VLZI01	17,73 m ²	Kelder	0,85 c
Vloer - Etage1er			Samenstelling	Oppervlakte	Omgeving	U (W/m ² .K)
3	VLR03	Plancher1	VLZI01	2,60 m ²	Buiten	0,95 c
3	VLR04	Plancher1 garage	VLZI01	20,13 m ²	AOR	0,85 c

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem 1	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem 1 Secteur énergétique SE1

Generator

1. Ketel

GEN1	Producteur1				
	Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	1
	Technologie	condenserend	Rendement 30% deellast	onbekend	
	Fabricagejaar	2015	T° ingaand 30%	onbekend	
	Nominaal vermogen	26,10 kW			1

Productiesysteem

Alle generatoren buiten het beschermde volume.	Opleveringsattest	afwezig
De warmteopwekking is door buitenvoeler geregeld.	Aantal toestellen met waakvlam	1
Geen buffervat		

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Een kamerthermostaat aanwezig is.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

Geen circulatiepomp aanwezig.

Coderingsverslag

II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedaane lokalen
Installatie SWW1	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW1

ECS1

SWW-production door opwekker type niet-combitoestel aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.

Volume voorraadvat

100-200 liter

Ongeïsoleerde leidinglengte is tussen 5 en 15 m.

Geen distributiekring voor SWW vastgesteld.

III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer	living	Nee	
Kamer	chambres	Nee	
Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer	SDB 1	Ja	Mechanisch
Keuken	cuisine	Nee	
Badkamer	SDB 2	Ja	Mechanisch

4 Het ventilatiesysteem is onvolledig.