

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0499/36.53.88  
e-mail: jorisvde@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4529392  
Voork. verslagnr.:  
Datum: 13/03/2015

**Klant / Opdrachtgever:**  
JORIS VAN DEN EYNDE  
STENENBRUG 115 BUS 6  
2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

**Toestel/Install. ID:** Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** appartement  
**Plaats onderzoek:** V1/6 STENENBRUG 115 BUS 6 BORGERHOUT (ANTWERPEN) 2140  
**Aard onderzoek:** controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/278  
**Datum onderzoek:** 13/03/2015 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/03/2040 **Onderzoeker:** POOTERS STEPHAN  
**Eigendom van:** JORIS VAN DEN EYNDE STENENBRUG 115 BUS 6 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)  
**Installateur:** -  
**B.T.W.:** - **ID-kaart :-** **Uitgereikt te :-** **Datum: -**

**BESCHRIJVING**

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** V1/6 **Stand I :-** **Stand II -**  
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -  
**Dienstspanning:** 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: VOB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 6 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: DNB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** - mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: pennen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup> **spreidingswaarde:** 6 Ohm  
**Diff. schak.:** algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/300mA  
**Werkings testknop:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 23 MOhm  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: - **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde  
**Beschrijving installatie - toestellen:** ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter ■ hoofd - ■ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 2 **Aantal eindstroombanen:** 11

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

geen

N) Stopcontacten badkamer uit dienst gesteld.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker  
Stephan Pooters