



**Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant**

N° : 20130913001633
 Etabli le : 13/09/2013
 Valable jusqu'au : 13/09/2023
 Certicateur agréé N° :
 CERTIF-P2-00554



Wallonie

Données administratives


Rue : **Puvinage N° : 31** Boîte :
 CP : **7880** Localité : **Flobecq**
 Type de bâtiment : **Maison unifamiliale**
 Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu le :
 Numéro de référence du permis :
 Construction : **avant 1971 ou inconnu** Version du protocole:
17/07/2013
 Prix du certificat (TVAC) : **387.20€** Version du logiciel : **2.0.2**



Ce certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales d'amélioration qui peuvent être apportées. Le certificat est établi par un certicateur agréé conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants publié au Moniteur belge le 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de la visite du bâtiment. Pour de plus amples informations, visitez le site <http://energie.wallonie.be> ou consultez les Guichets de l'Energie.

Consommation énergétique calculée du bâtiment

Consommation totale d'énergie primaire : **172148 kWh/an**
 Consommation spécifique d'énergie primaire - E_{spec} (kWh/m².an) :



Cette consommation est établie sur base d'une occupation, d'un climat intérieur et de conditions climatiques standardisés, de telle sorte que le résultat peut différer de votre consommation réelle. Cette approche standardisée permet de comparer les bâtiments entre eux, de manière théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, les auxiliaires et éventuellement, le refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.

Indicateurs spécifiques

Indicateurs spécifiques évalués par des smileys (de très bon à très mauvais) :

- Besoins en chaleur du logement : **MOYEN**
- Système de chauffage : **MAUVAIS**
- Système de production d'eau chaude sanitaire : **MAUVAIS**
- Ventilation : **SYSTÈME DE VENTILATION INCOMPLÈT**
- Système de production d'énergie renouvelable : **NON ÉVALUÉ**

Certificateur agréé N° : CERTIF-P2-00554

Nom: **DUBOIS**
 Prénom: **Xavier**
 Rue: **Rue de la Sille N°: 6** Boîte:
 CP: **7822** Localité: **Meslin L'Évêque**
 Pays: **Belgique**

Je déclare que toutes les données reprises sur ce certificat sont conformes à la réalité.

Date: **13/09/2013**
 Signature: