

## Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

<b>Verslagnummer:</b> <b>N° de rapport:</b>	139/2020/4/3/5	<b>Datum van bezoek:</b> <b>Date de visite:</b>	3/04/2020
<b>Opdrachtgever:</b> <b>Donneur d'ordre:</b>	CORSTJENS JOHAN MICHEL Weertersteenweg 204 - 3680 MAASEIK BTW BE 0699.406.424	<b>IK:</b> <b>CI:</b>	
<b>Distributienetbeheerder:</b> <b>Gestionnaire de réseau:</b>	FLUVIUS	<b>Nr teller:</b> <b>N° compteur:</b> <b>Nr teller nachttarief:</b> <b>N° compteur tarif de nuit:</b>	60168035 <b>EAN-nr:</b> <b>N° EAN:</b>
<b>Plaats van het onderzoek:</b> <b>Lieu du contrôle:</b>	Rijksweg 791 - 3650 DILSEN-STOKKEM		
<b>Eigenaar:</b> <b>Propriétaire:</b>	/		
<b>Installateur:</b>	BESTAANDE INSTALLATIE (GROTENDEELS VOOR 10/81)	<b>BTW/TVA:</b>	
<b>Gebruikte interne procedure:</b> <b>Procédure interne utilisée:</b>	F-ELS276BIS/HUIS1 (O.V.E. van een huis volgens art. 276 bis)		

## Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

<b>Aard van onderzoek:</b> AREI / <b>Genre de contrôle:</b> RGIE	<b>Art. hh:</b> 86 -	<b>Art. onderzoek:</b> 276bis
<b>Onderzoek / Contrôle:</b>	Woning/Maison	VRIJSTAANDE WONING
<b>TT - net/spanning:</b> / <b>Réseau TT - tension:</b>	<b>Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:</b>	<b>Max. beveiliging / Protection max.:</b>
3x400V+N	4 x 2,5 mm <sup>2</sup> VFVB	20A
<b>Aardelektrode /</b> <b>Electrode de terre:</b>	<b>Pen/Piquets</b> 65 <b>Ohm</b>	<b>Isolatie /</b> <b>Isolement:</b> 1.1 <b>MOhm</b>
	<b>Aantal verdeelborden /</b> <b>Nombre de tableaux:</b> 2	
<b>Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:</b>	<b>Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:</b> 3	
<b>In(A)</b>	<b>Δ In (mA)</b>	<b>Type</b>
25A	30mA	AC
		<b>Eindstromenbanen / terminaux</b>
		3X=> 2X(2X16A)1,5/2,5mm <sup>2</sup>
		1X(4X20A)4mm <sup>2</sup>
		<b>TestΔIn</b>
		OK
		<b>1.ΔIn</b>
		OK
		<b>AREI/RGIE</b>
		278
		278
<b>Visueel nazicht Algemeen:</b> <b>Contrôle visuel général:</b>	<b>Rechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact direct:</b>	<b>Onrechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact indirect:</b>
NOK	NOK	NOK
	<b>Aansluitingen:</b> <b>Raccordements:</b>	<b>Equipotentiale verbindingen:</b> <b>Liaisons équipotentiellles:</b>
	NOK	NVT

## Inbreuken / Infractions:

A1: Aardingsweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm - TE VERBETEREN EN ALLEN AARDINGEN MET ELKAAR TE KOPPELEN  
 B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - ENKELE STOPCONTACTEN MET AARDINGSPEN, ZONDER AARDING  
 E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -  
 E4: Er zijn geen kalibreer-elementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des section des canalisations - OUDE STEEKAUTOMATEN TE VERVANGEN DOOR VASTE AUTOMATEN  
 I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales - INSTALLATIE CONFORM AREI TE MAKEN  
 J1: Eëndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -  
 J2: Situatieschema niet aanwezig / J2: Le schema de position n'est pas présent -

## Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

## Opmerkingen / Remarques:

-TOESTELLEN KLASSE I, DIENEN GEBRUIKT TE WORDEN MET EEN GEAARD STOPCONTACT  
 -STOPCONTACT MET RANDAARDE IS VERBODEN

## Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. / La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:**

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
VISUM (Datum / Date):**



**VANMIERLO Raf**

**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.